

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№С-CN.КБ03.В.00315

ЗАЯВИТЕЛЬ

JIANGSU SENSEN WOOD PRODUCTS CO., LTD.

Адрес: HENGLIN DEVELOPMENT ZONE, CHANGZHOU JIANGSU, Китай

Телефон: +8651988506813. Факс: +8651988506813. E-mail: 1023483649@qq.com.

№ 0020221

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

JIANGSU SENSEN WOOD PRODUCTS CO., LTD.

Адрес: HENGLIN DEVELOPMENT ZONE, CHANGZHOU JIANGSU, Китай

Телефон: +8651988506813. Факс: +8651988506813. E-mail: 1023483649@qq.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное на основе древесно-волоконистых плит (ламинат), толщина от 6 мм до 13 мм, плотность от 600 кг/м³ до 950 кг/м³, марок «GRUNWALD», «VERSALE», «ARTFLOOR», «CHROME ZONE», «OPTIMA», «BRILLIANT», «MAGNAT», «SAPPHIRE», «GLOSSY», «GLANCE», «AMOAGE», «STARLIGHT», «GLOSSFLOOR», «OPTIMAY», «MATFLOORING».

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД 2 16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5. См. Приложение 0016877.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 18-03-14/4ТР от 14.03.2018 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ37 от 24.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01214 от 30.11.2017 г. по 30.11.2020 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.03.2018


по 18.03.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


ПОДПИСЬ

О.Н. Корольченко
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

И.Б. Илюхин
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-CN.КБ03.В.00315

(обязательная сертификация)

№ 0016877

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»	Группа по воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4. 18	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по дымообразующей способности – Д3 (высокая дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4. 20	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»	Группа по токсичности продуктов горения - Т4 (чрезвычайно опасные)
ГОСТ Р 51032-97	«Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»	Группа по скорости распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О.Н. Корольченко
подпись

О.Н. Корольченко
инициалы, фамилия

И.Б. Илюхин
подпись

И.Б. Илюхин
инициалы, фамилия