

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИСПЫТАНИИ

ST-13-09-25-01

Продукт: Ламинированные напольные покрытия "Blue Line", высокоглянцевые
Размеры: 644 мм x 310 мм x 8 мм

Заказчик: Falquon GmbH, Gewerbegebiet Falkenhagen
Am Hünengrab 18
16928 Pritzwalk

Основание: Определение выбранных качеств согласно EN 13329, EN 14978,
EN 438-2 и EN 16094

**Проверочное
сообщение:** 2713262, 2713450


Результат исследования:

| Качественный показатель | Установленный результат | Соединение к требованиям согласно EN 13329 / EN 14978 / EN 438-2 / Оценка |
|---|-------------------------|---|
| Прочность против истирания согласно EN 13329 | AC4 | BK 21 - 22 и 31- 32 согласно EN 13329, Tab. 2, соответствует |
| Прочность против истирания согласно EN 14354 | 4400 оборотов | BK 21 - 22 согласно EN 14978, Tab. 1, соответствует |
| Устойчивость к царапинам согласно EN 438-2 | 6 N | Grad 4 согласно EN 438-2, Tab. 3, соответствует |
| Устойчивость к микромеханическим воздействиям согласно EN 16094 | MSR-A1 MSR-B2 | очень хорошо, опциональное качество, не возможно классифицировать |

Дрезден, 25.09.2013




Заведующий лабораторией



Ответственный сотрудник